



COMUNE DI ALATRI

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N° 575

del 24.07.1997

OGGETTO : Modalità di installare gas - metano nel centro storico.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventiquattro
del mese di luglio ore 17.15 in Alatri e nella sede comunale
Convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Cittadini Patrizio | Sindaco |
| 2) Arcese Silvano | Vice Sindaco |
| 3) Brunella Spaziani Nicola | Assessore |
| 4) Fantini Claudia | Assessore |
| 5) Papitto Andrea | Assessore |
| 6) Tagliaferri Mara | Assessore |
| 7) Muzzopappa M.Rosalba | Assessore |

P	A
P	
P	
	A
P	
P	
	A
P	

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Colagiaco Armandò
Constatato che il numero degli intervenuti è legale,

Il Signor Patrizio Cittadini Sindaco.
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

%

Premesso che :

sono in corso le opere di costruzione dell'impianto di distribuzione del gas - metano nel Comune, secondo il progetto approvato, con regolare concessione edilizia n. 154/96 rilasciata il 06.12.1996 ;

tale intervento è secondo quanto stabilito nel Contratto di Convenzione Rep. N.21 del 26.07.1990 ed atto aggiuntivo di Rep. N. 23 del 04.09.1996 con cui è stata affidata alla società ITALCOGIM S.P.A. la concessione del Servizio nel Comune ;

l'autorizzazione ai sensi degli Artt. 7 e 11 della legge 29.06.1939 n. 1497 è stata rilasciata dall'Assessorato all'Urbanistica Regionale il 27.10.1990 prot. 7855/90 determinazione n. 1602/2 e nota n. 322182/90 del 23.01.91 della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio ;

con nota prot. 14391 del 13.12.1990 l'intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio ;

ai sensi dell'art. 14 dell'allegato "B" del contratto Rep. N. 21 del 26.07.90, è riportato che nel Centro Storico il tracciato delle tubazioni in vista per allacciamenti e dell'eventuale alloggiamento per il contatore saranno sottoposti al visto di approvazione del Comune da parte del richiedente la fornitura ed analogamente procederà la Concessionaria per gli impianti di propria competenza ;

in rispetto al citato art. 14 della Convenzione e allo scopo di evitare trasmissione di documentazione da parte dei cittadini residenti nel Centro Storico, per la tutela del decoro architettonico dei luoghi e l'uniformità estetica degli sportelli a protezione delle nicchie per il contatore, si rende necessario stabilire precise prescrizioni a cui dovranno attenersi tutti i cittadini proprietari di immobili ricadenti nel Centro Storico;

Visto il parere tecnico del responsabile dell'Ufficio Urbanistico ;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e legge 127/97 ;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) ai sensi della Convenzione Rep. N. 21 del 26.07.90 ed atto aggiuntivo di Rep. N. 23 del 04.09.1996 regolante la concessione del servizio gas, nell'ambito del territorio Comunale del Centro Storico, il cittadino interessato deve sottostare alle seguenti prescrizioni:

- a. Il punto scelto per l'allaccio sarà stabilito secondo accordi presi con la Società Concessionaria e risultante da apposito documento. Per tale scelta, considerando che le esigenze di salvaguardia del Centro Storico dovranno essere armonizzate con le condizioni di sicurezza delle installazioni, dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di utilizzare androni, cortili e facciate interne non prospicienti le strade principali o facciate situate su vicoli laterali ;
- b. Il Giunto dielettrico e la valvola d'intercettazione relativi a ciascuna diramazione dovranno essere collocati al piede delle facciate. Tali apparecchiature e le relative tubature di raccordo, dovranno essere incassate per tutto il loro spessore entro apposite tracce praticate nella muratura e chiuse con sportellino, come indicato nel disegno n. 9446 del 07.07.97, che dovrà essere installato e tinteggiato dall'utente nella stessa cromia della facciata.
Nel caso di paramento in muratura, cotto ed altri rivestimenti lapidei, si dovrà evitare di intagliare la facciata con la scanalatura, posizionando la tubazione, ove possibile, in posizione defilata (Spigoli di facciata o di fianco a pluviali o altri tubi esterni).
- c. il contatore gas, facente parte dell'opera di allacciamento dell'utenza, deve essere collocato in una nicchia di protezione (di dimensioni 45X38 cm) ricavata nella muratura a cura e spese dell'utente, intonacata internamente, e protetta da uno sportello che dovrà essere tinteggiato dall'utente nello stesso colore della facciata in cui è posizionata. Nel caso di paramento murario esterno in pietra, cotto etc, ove cioè lo stesso non sia intonacato, l'utente dovrà provvedere con sportello in rame (o metallo con trattamento superficiale a rame). Il tutto ad una altezza di circa 70 cm dal piano stradale. Gli sportelli dei contatori non dovranno interrompere il perimetro di zoccolatura, lesene, contrafforti nonché il contorno di porte e finestre ed altri elementi architettonici decorativi, ma siano semmai contenuti all'interno di questi in modo da non alterare le caratteristiche plastiche cromatiche ;
- d. potranno essere posizionate più cassette in batteria, sia orizzontalmente che verticalmente a seconda del contesto edilizio in cui la stessa batteria viene inserita, in un numero massimo indicativo di 4 nicchie, evitando di intaccare elementi di pregio architettonico di facciata od intagliare zoccolature (nel qual caso la altezza può derogare dalle misure riportate nel disegno), lesene, contrafforti, contorni di porte e finestre.
- e. gli immobili vincolati delle leggi speciali di tutela (legge 1497/39 e 1089/39) saranno oggetto di richiesta di autorizzazione specifica agli Enti di tutela preposti, da parte del proprietario dell'immobile.


f. anche le tubazioni che collegano ciascun contatore con gli apparecchi di utilizzazione situati all'interno delle unità immobiliari dovranno camminare nei vani interni , o lungo le pareti di corti, chiostrine, cavedi, intercapedini, ecc. Sulle facciate prospicienti la pubblica via potranno essere collocate tubature solo quando venga accertata l'impossibilità tecnica delle soluzioni precedenti; in caso di facciate intonacate, tutta la rete di distribuzione e di allaccio all'impianto interno, dovrà essere realizzata sottotraccia, entro apposita guaina conformemente alle disposizioni delle norme Uni Cig 7129. Il percorso in facciata delle tubature dovrà essere limitato esclusivamente al tratto verticale necessario a raggiungere il prospetto corrispondente all'unità immobiliare servita.

- 2) per le suddette prescrizioni verrà emanata apposita Ordinanza del Sindaco alla quale dovranno attenersi tutti i cittadini proprietari di immobili ricadenti nel Centro Storico.
- 3) Il presente atto, vista l'urgenza connessa con la necessità di eseguire le prese d'utenza nel Centro Storico, in fase di costruzione, si dichiara immediatamente eseguibile ai sensi della legge n. 142/90, art. 47, 3° comma.
- 4) di trasmettere, in elenco, il presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari giusta legge 15.05.97, n.127-art.17, comma 36°.

ALLACCIAMENTI DERIVATI DA CONDOTTE DI 4ª SPECIE (fino a 0.04 bar)

CENTRO STORICO DI ALATRI (FR)

MODALITA' PER L'ESECUZIONE D'IMPIANTO DI
DERIVAZIONE PER UTENZE CIVILI



IL PRESIDENTE

CITTADINI PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° albo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune

.....
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Alatri, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....

N° 1250 albo

Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione mediante affissione all'Albo di questo Comune,

il 20-08-1997
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Alatri, li 20-08-97

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....

La presente deliberazione è diventata esecutiva

il giorno,

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il.....

(Art. 47, comma 2, legge 142/90).

Alatri, li

GENERALE

IL SEGRETARIO

f.to.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il giorno.....

perché dichiarata immediatamente esecutiva

(Art. 47, comma 3, legge n. 142/90).

Alatri, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....